



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Сахалинской области

**ДОЛИНСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА**

ул. Хабаровская, 13б, г. Долинск,
Сахалинская область, Россия, 694051

Директору МБОУ ДО ДДТ
с. Стародубское

Продан И.Н.

ул. Набережная, д.22,
с. Стародубское, Долинского района,
694071

24.05.2022 № 7-33-2022

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
федерального законодательства

Долинской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере противодействия терроризму и противопожарной безопасности в деятельности МБОУ ДО ДДТ с. Стародубское, в ходе которой установлено следующее.

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» установлено, что юридические лица выполняют требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), используемых в образовательных целях и находящихся в их собственности либо принадлежащим им на ином законном основании.

Согласно п.п. «В» п. 24 Постановления Правительства РФ от 02 августа 2019г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий) относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее по тексту Постановление) в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов, отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их режимом.

В соответствии с п.п. «Д» п. 24 Постановления в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов, отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются оборудование объектов системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте о потенциальной угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации.

Пунктом 31 Постановления предусмотрено, что система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте(территории).

АВ 046884

Необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники. Системы оповещения и управления эвакуацией людей должны быть автономными и оборудованы источниками бесперебойного электропитания.

В нарушение п.п «В» «Д» п. 24 Постановления система контроля управления доступом и видеодомофон центральной двери на момент проверки в неисправном состоянии, отсутствует система оповещения при чрезвычайных ситуациях;

В нарушение п. 31 Постановления в общеобразовательном учреждений отмечается, что система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (чрезвычайных ситуаций) установленная на объекте подменяет собой систему оповещения людей при совершении или угрозе совершения террористического акта (система оповещения при пожаре и управления эвакуацией людей должна быть отделена друг от друга отдельными приборами, динамиками, быть автономной).

Выявленные нарушения приводят к необеспечению соблюдения прав и законных интересов учащихся МБОУ ДО ДДТ с. Стародубское, что недопустимо в рамках образовательной деятельности.

Согласно ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны, в том числе, соблюдать требования пожарной безопасности.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В силу абз. 1 ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

Согласно ч.ч. 3 и 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ), к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила).

Пунктом 23 Правил предусмотрено что, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно – планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

Согласно п.п «И» п. 35 Правил запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами.

В соответствии с п. 36 Правил руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации выход, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

Вместе с тем, по результатам проверки установлено, что:

- в нарушение п.п. «В» п. 35 Правил допускается использование в служебном помещении светильника со снятым колпаком (рассеивателем);
- в нарушение п. 23, п. 36 Правил на эвакуационном выходе из первого этажа неисправен знак «ВЫХОД».

Выявленные нарушения действующего законодательства свидетельствуют о неудовлетворительной организации работы на указанном направлении деятельности, а также отсутствии должного контроля за деятельностью подчиненных лиц.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений, а также причин и условий им способствующих.

Рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения.


О месте и времени рассмотрения представления уведомить прокуратуру района для принятия участия в его рассмотрении.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по устранению выявленных нарушений сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок, с приложением копии приказа о привлечении виновных должностных лиц к ответственности.

Предупреждаю, что согласно ст. 17.7 КоАП РФ, невыполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных

федеральным законом, в установленный срок влечет административную ответственность.

Городской прокурор

A handwritten signature in black ink, consisting of several large, overlapping loops and a vertical stroke, positioned between the text 'Городской прокурор' and 'А.Н. Роженин'.

А.Н. Роженин

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 90968971127139709201549797461453131823202372917

Владелец Продан Ирина Николаевна

Действителен с 21.07.2022 по 21.07.2023